



CITTA' DI QUARRATA  
Provincia di Pistoia

---

*Servizio Affari Generali e Attività Negoziali*

**CHIARIMENTO N. 7**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO SITO IN VIA F. LIPPI A QUARRATA. CIG: 0553806729**

SI RENDE NOTO

- che sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti:

...*omissis*... Confrontando la tav. 5 degli impianti elettrici e la tav. 5 degli impianti meccanici si nota che parte dell'impianto di pannelli per solare termico di progetto si sovrappone con l'impianto fotovoltaico di progetto. E' un errore o è voluto? Inoltre si chiede se è possibile traslare i pannelli di solare termico per ricavare più spazio per il fotovoltaico aggiuntivo da offrire. ...*omissis*...

- che è stato risposto come segue:

La posizione dei pannelli per il solare termico può subire delle modifiche così come quella dei pannelli fotovoltaici integrati, purchè questo non alteri l'efficienza prevista in entrambi i casi e tenga in considerazione l'orientamento e gli ombreggiamenti dovuti alle differenti altezze di alcuni volumi di copertura.

Quarrata, li 18/11/2010