



COMUNE DI QUARRATA

PROGETTISTA
Ing. ALESSANDRO BALDI
Arch. MERI ASCANI

COLLABORATORI

RICHIEDENTE
 ASSOCIAZIONE CALCIO CASINI
VIA STATALE 622
51038 CASINI DI QUARRATA (PT)
COD. FISC. 9004820479 - P.IVA 01204300477

TITOLO DEL PROGETTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO
DEL CENTRO SPORTIVO LOC. CASINI

DISEGNO N.
05
SOSTITUISCE IL DIS. N.

TITOLO DEL DISEGNO
ESECUTIVO IMPIANTO TERMICO

N. DATA OGGETTO REVISIONE

UBICAZIONE
via Larga, loc. Casini

SCALA
1:100

DATA DOCUMENTO CAD ARCHIVIO POSIZIONE N.

RICHIEDENTE

PROGETTISTA E D.L.
 ING. ALESSANDRO BALDI
ARCH. MERI ASCANI
STUDIO BALDI & ASSOCIATI
via Europa 95
51039 QUARRATA (PT)
postmaster@studiodbaldiassociati.it
studiodbaldiassociati@libero.it
baldi_alessandro2@ingpec.eu

IMPRESA
Impresa edile
via
p.i

NOTE

Es. Imp. con caldaia Vitodens 200-W B2HA 80 kW o similare con gestione climatica di un circuito diretto.
Produzione di acqua calda sanitaria con bollitore bivalente Solarcell BIV R2BC o similare e impianto solare termico ad integrazione.

- 1 Vitodens 200-W B2HA 80 kW solo riscaldamento codic. articolo B2HA143 o similare
- 2 Regolazione climatica Vitotronic 200 HO1B o similare
- 3 Sensore temperatura esterna
- 4 Gruppo sicurezze Ispesl per Vitodens 200-W Cod. Articolo ZK01046 o similare
- 5 Pompa di circolazione caldaia riscaldamento VI STRATOS 40/1-4 9H Cod. Articolo 7452092 o similare
- 6 Compensatore idraulico con Sonda comp. per Vitodens 200-W 80-105 KW cod. Articolo 7501319 o similare
- 7 Sonda compensatore idraulico
- 11 Pompa circuito di riscaldamento VI STRATOS 40/1-4 9H cod. Articolo 7452092 o similare
- 12 Sensore temperatura di mandata
- 14 Completamento esterno AM1 Cod. Articolo 7452092 o similare
- 15 Pompa di carico bollitore VI STRATOS 40/1-4 9H cod. Articolo 7172613 o similare
- 16 Solarcell BIV R2BC 2000 It. Bivalente isolamento PU morbido 100mm Cod. Articolo 7441067 o similare
- 17 Sensore temperatura bollitore caldaia Cod. Articolo 7179114 o similare
- 18 Valvola miscelatrice acqua calda sanitaria
- 19 Pompa ricircolo ACS
- 20 Pannelli solari Vitosol 200-FM tipo SV2F mont. Verticale Cod. Articolo ZK0245 QUANTITA' N.8 o similare
- 21 Vitosolic 100 SD1 Cod. Articolo Z007387 o similare
- 22 Sensore temperatura collettore solare
- 23 Sensore temperatura bollitore solare
- 24 Solar Divicon o similare
- 25 Vaso d'espansione solare S 50LT. 10BAR Cod. Articolo 7569025 o similare
- 26 Vasca di raccolta glicole
- 27 Separatore microbolle
- 28 Pompa antilegionella
- 29 Vitocconnect 100 OPT01 o similare

- A Utilizzi acqua calda sanitaria
- B Ingresso acqua fredda sanitaria
- E Circuito diretto alta temperatura

